



## Technische Skizzen:

1. Drehbarer Deckel
2. Rosette Durchmesser 70mm
3. Objektschlüssel
4. Schlüsselschalter
5. Sicherheitsverschluss
6. Flachschlüssel
7. Schliesszylinder
8. Klebestoff
9. Mauerwerk oder Beton
10. Rohrdurchmesser 48mm
11. Rohrlänge 150mm
12. Mikroschalter

## **Schlüsseldepots (Schlüsselboxen / Schlüsselrohre)**

Bei folgenden Gebäuden ist der Zugang via Zylinderschlüssel der Feuerwehren zwingend:

- Gebäude mit einer Gefahrenmeldeanlage (Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage, Gaswarnanlage mit Übermittlung an die Feuermeldestellen Kapo SZ)
- Tiefgaragen / Parkings mit einer Fläche > 600 m<sup>2</sup>
- Verkaufsgeschäfte mit einer Fläche > 1'200 m<sup>2</sup>
- Räume mit Belegung > 300 Personen
- Gebäude mit maschineller Entrauchung (MRWA) von Räumen oder Lüfter der Feuerwehr (LRWA)
- Gebäude mit Spüllüftungen von Flucht- und Rettungswegen in Untergeschossen
- Besondere, grössere Bauten und Anlagen (z.B. Industrie- Gewerbe- und Bürobauten, Hochhäuser, Hochregallager)

Die Lage der Schlüsseldepots / Schlüsselrohre sind in den entsprechenden Plandokumenten (Brandschutzpläne, Feuerwehrpläne, BMA-Pläne) einzuzeichnen. Es können auch weitere Gebäude auf freiwilliger Basis mit einem Schlüsseldepot für einen raschen und jederzeitigen Zugang der Feuerwehr versehen werden. Dies jedoch nur in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr.

## **Standorte Schlüsseldepots**

Um einen raschen Zutritt der Feuerwehr zum Ereignisort sicherzustellen, muss die Hinterlegung des Gebäudeschlüssels (Hauswartpass) beim Hauptzugang erfolgen. Der Standort wird normalerweise in Absprache mit der Feuerwehr festgelegt.

## **Beschaffung und Kosten Schlüsseldepots**

Die notwendigen Schlüsseldepots (Schlüsselrohre) in der Gemeinde Schwyz, können bei Arthur Weber AG inklusive Feuerwehrylinder bezogen werden. Sobald das Schlüsselrohr an seinem Bestimmungsort versetzt worden ist und die Zylinder vorhanden sind, können Sie sich beim Sachbearbeiter Sicherheit, bei der Gemeinde Schwyz melden und einen Termin vor Ort vereinbaren.

Beim Termin werden die nötigen Informationen für den Schlüsselrohrplan erfasst und die Gebäudeschlüssel (Hauswartpass) im Feuerwehrschlüsseldepot eingeschlossen.

Die Feuerwehr Schlüsselrohrdepots können nur von der Feuerwehr geöffnet werden!

Die Kosten (Beschaffung, Montage, Wartung, Unterhalt usw.) gehen zu Lasten der Eigentümer.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte oder Fragen zur Verfügung.

Tel: 041 819 07 25 oder per Mail: [info@feuerwehr-schwyz.ch](mailto:info@feuerwehr-schwyz.ch)

Fragen Sie bei der Arthur Weber AG nach und lassen sie sich informieren. Bestellen Sie auf jeden Fall eine Abdeckung mit einem eingravierten F für Feuerwehr. Ob es ein rotes F ist oder ein dezentes, spielt uns nicht so eine grosse Rolle.

## **Wichtig ist:**

**Das die Feuerwehr im Notfall, das Feuerwehrschlüsseldepot sofort erkennen!**



# SCHLÜSSELDEPOT

Preis auf  
Anfrage



Schlüsseldepot Light massiv  
Standard

Art.-Nr.	Masse mm	für Zylinder
709 452	47 x 120	1031

Schlüsseldepot Light massiv  
mit Aufbohrschutz

Art.-Nr.	Masse mm	für Zylinder
709 453	47 x 120	1031

Schlüsseldepot Light massiv  
mit Aufbohr- und Vandalenschutz

Art.-Nr.	Masse mm	für Zylinder
709 454	47 x 120	1031

# SCHLÜSSELDEPOT



Das kombinierte und komplett aus massivem Edelstahl hergestellte Schlüsseldepot garantiert einen sicheren Zutritt der Feuerwehr und für die verschiedenen Serviceanbieter wie z.B. Lift oder Elektrizitätswerke. Mit dem innovativen Wählscheiben-Schutzdeckel sind die Zylinder gut geschützt und der gravierte Arretierknopf zeigt genau wo welcher Zylinder ist. Bei Bedarf kann der Arretierknopf auch durch ein zusätzlichen Zylinder ersetzt werden. Jeder Zylinder hat sein eigenes Fach und somit seinen eigenen Zutrittsschlüssel.

Durchmesser 105 mm  
Länge 140 mm



Art.-Nr.	Typ
709 448	Schlüsseldepot exkl. Einsätze
709 449	Blindeinsatz
709 450	Verschlusseinsatz ohne Aufbohrschutz
709 451	Verschlusseinsatz mit Aufbohrschutz